



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002656

认证委托人名称: R. STAHL Schaltgeräte GmbH
 认证委托人地址: Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany
 生产者名称: R. STAHL Schaltgeräte GmbH
 生产者地址: Am Bahnhof 30, 74638, Waldenburg, Germany
 生产企业名称: R. STAHL PRIVATE LIMITED
 生产企业地址: Plot No. 5, Malrosapuram Main Road, Sengundram Ind. Area, Singaperumal Koil, Chengalpattu Dist, Chennai, Tamilnadu, India

产品名称: 控制和配电箱
 系列、规格、型号: 8150 型号
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 09 月 29 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0012485



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002656

附 件

产品名称: 控制和配电箱

型号规格:

8150/b-c-d-e-f g h i

b 代表设计代号, 可为 5;

c 代表外壳尺寸, 宽度 (单位: mm), 最小 0100, 最大 1200;

d 代表外壳尺寸, 高度 (单位: mm), 最小 0100, 最大 2200;

e 代表外壳尺寸, 深度 (单位: mm), 最小 060, 最大 900;

f 代表材质, 可为 1 (1.0330, 壁厚 1.5 到 2mm),

2 (1.4301, 304, 304 S17, 壁厚 ≤ 2mm),

3 (1.4404, 316L, 316 S11 或 1.4571 316 Ti, 320 S18, 壁厚 ≤ 2mm),

4 (1.0330, 壁厚 ≤ 3mm), 5 (1.4301, 304, 304 S17, 壁厚 ≤ 3mm)

或 6 (1.4404, 316L, 316 S11 或 1.4571 316 Ti, 320 S18, 壁厚 ≤ 3mm);

g 代表表面处理, 可为 1, 3 或 4;

h 代表盖设计, 可为 1, 2, 3, 4 或 5;

i 代表使用环境温度范围 (和密封件有关), 1 (-60°C ~ +135°C),

2 (-55°C ~ +85°C) 或 3 (-25°C ~ +76°C)。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322303002656

附件

8150/a

a 代表设计代码, 可为 5-C*** (定制系列产品),
5-E*** (模块化结构(组合型外壳)), 5-K*** (配置控制面板),
5-V*** (系列产品)。***可为 1~3 位字符。

防爆标志:

Ex db eb ia [ia Ga] ib [ib Gb] mb IIC/II B/IIA T6...T3 Gb,
Ex [ia Ga] [ib Gb] tb IIIC T80°C...T135°C Db

电气参数:

额定电压*	最大值 1100VAC/DC
额定电流*	最大值 630A
横截面积(导体)*	最大值 300mm ²
*) 依据选用的端子排类型和 Ex 部件参数	

相关报告编号:

2020S17402-003717
2023S17402-011971

使用条件:

- 特殊(限制)使用条件
 - 该产品的使用环境温度范围和选用的密封圈有关:

密封圈 1 (D0067)	-60°C~+135°C
密封圈 2 (D0068)	-55°C~+85°C
密封圈 3 (D0069)	-25°C~+76°C

产品使用环境温度可能会因为选用防爆部件功率及使用环境温度或使用工作温度而减少, 需同时参考防爆部件证书及说明书相关信息。
 - 应考虑防爆部件的特殊(限制)使用条件对整机的影响。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322303002656

附 件

2. 该产品作为 Ex-e 产品使用时应正确安装以确保达到 IP54 的外壳防护要求，当作为 Ex-tb 产品使用时应正确安装以确保达到 IP6X 的外壳防护要求。
3. 该产品作为 Ex-i 产品使用时，产品必须与经防爆认可的关联装置配套共同组成本安防爆系统方可适用于现场存在爆炸性气体混合物的危险场所，其系统接线必须同时遵守控制和配电箱及选用本安防爆部件和所配关联装置的使用说明书要求，接线端子不得接错。
该产品与关联装置的连接电缆应为带绝缘护套的屏蔽电缆，其屏蔽层应接地。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司